

Holsted By Vandværk AMBA.

Beretning 2020

Vandværket har i 2020 leveret 146.300 m³ til forbrugerne.

Det er en stigning i forhold til 2019 som var 122.000m³.

Stigningen skyldes at Komtek Miljø Drivervej har øget deres fårbrug betydelige de bruger ca 2600.m³ pr måned.

Vi har udpumpet 148.500m³ fra vandværket i skolegade så det svarer til en spild på ca.1.5 procent I spild.og til brandhaner der bliver tappet.

Rep på hovedledninger og stophaner 2020.

Overmarken 139 skiftet defekt stophane til byggegrund.

Søndergade ved vandværket stophane til renvandstank skiftet i fortov spindel defekt.

Nye forbruger overmarken nyt hus.

Udpumpnings vandmåler i Søndergade er udskiftet (gamle defekt) ny simens som de andre.

Hovedvandmåler i Skolegade har været indsendt til kontrol og ny kalibrering, det skal den være 6 år.

Vi har monteret en vandmåler på tilgang til rentvandstanken i Søndergade så vi kan se

I Skolegade ,på styretavlen om der påfyldes vand i tanken.

Ellers har det været en meget rolig år i 2020 uden nogen alarmer på vandværket af betydning.

Vi vedtog i 2020 at Eurofins de skulle forsætte med at tage vandprøver, vandrådet har været ude og spørge en anden firma om priser på vandprøver det var så lidt at spare .

Jeg vil til sidst takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer og Betina for god samarbejde, jeg syntes vores fordeling af arbejdsopgaver fungerer rigtig fint.

Formand

Jens Brodersen